

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 11 juillet 2018**

N° P183040 - DE/1
-------------------

et annexe de 5 pages

**Matériau présenté par :** PLACOPLATRE  
34 Avenue Franklin Roosevelt  
92150 Suresnes  
FRANCE

**Marque commerciale :** Terradall® Portée Ultra Igni  
Terradall® Ultra Igni  
Graphipan® CEE 103 Igni  
Reno Plancher Ultra Igni

**Identification :** N° lot fabrication : Lot usine 420  
Lot usine 445

**Description sommaire :**  
**Composition globale :** Matériau ignifugé dans la masse composé de PSE graphité.  
**Application :** Sous-face de dalle : haut de sous-sol et vide sanitaire  
**Masse volumique :** (13,5 ± 2) kg/m<sup>3</sup>  
**Epaisseurs :** de 20 à 250 mm  
**Coloris :** Gris

**Rapport d'essais :** N° P183040 - DE/1 du 11 juillet 2018  
**Nature des essais :** Détermination du classement NF P 92-507 (février 2004)  
Essai par rayonnement NF P 92-501 (décembre 1995)  
Essai de propagation de flamme NF P 92-504 (décembre 1995)  
Essai pour matériaux fusibles NF P 92-505 (décembre 1995)

**Classement :**

M1
----


**VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE****Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P183040 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 6 pages**.

Trappes, le 11 juillet 2018

Le Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie


Maxime MAJ

522 R 0900-02 Rév.D